Daikin — EHVH-D6V (Pompe à chaleur Bibloc Daikin Altherma Basse Température) — EHVH04S23D6V

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/EHVH-D6V.html, relevé le 30/10/2026

Codes usine de EHVH04S23D6V dans le tableau (variantes de fabrication, une colonne chacune) : EHVH04S23DA6V7 (Archived), EHVH04S23DA6V (Archived), EHVH04S23DJ6V (Archived) · **Gamme :** EHVH-D6V · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/EHVH-D6V.html

Caractéristique	Unité	EHVH04S23DA6V7 (Archived)	EHVH04S23DA6V (Archived)	EHVH04S23DJ6V (Archived)
Niveau de pression sonore — Nom.	dBA	28 (8)	28 (9)	28 (8)
Plage de fonctionnement — Rafraîch. — Temp. ext. — Min.	°CBS	0 (9)	0 (10)	0 (9)
Plage de fonctionnement — Rafraîch. — Côté eau — Max.	°C	0 (9)	0 (10)	0 (9)
Plage de fonctionnement — Rafraîch. — Côté eau — Min.	°C	0 (9)	0 (10)	0 (9)
Plage de fonctionnement — Chauffage — Côté eau — Max.	°C	0 (9)	0 (10)	0 (9)
Plage de fonctionnement — Chauffage — Côté eau — Min.	°C	0 (9)	0 (10)	0 (9)
Sound power level — Nom.	dBA	42 (7)	42 (8)	42 (7)
Dimensions — Unité — Largeur	mm	595	595	595
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	625	625	625
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	1,850	1,850	1,850
Caisson — Matériau		Tôle avec précouche	Tôle avec précouche	Tôle avec précouche
Caisson — Couleur		Blanc + noir	Blanc + noir	Blanc + noir
DESP — Catégorie		Art 4.3, Voir remarque 1	Art 4.3, Voir remarque 1	Art 4.3, Voir remarque 1
Poids — Unité	kg	128	128	128
Power supply — Nom		Voir remarque 10	Voir remarque 11	Voir remarque 10
Dispositif de chauffage électrique — Fusibles recommandés	A	20.000 (11)	20.000 (13)	20.000 (11)
Dispositif de chauffage électrique — Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50	50	50
Dispositif de chauffage électrique — Alimentation électrique — Tension	V	230	230	230
Dispositif de chauffage électrique — Alimentation électrique — Nom		6V3	6V3	6V3
Dispositif de chauffage électrique — Alimentation électrique — Phase		1~ / 3~	1~ / 3~	1~ / 3~

Remarques du tableau

(1) - Catégorie d'unité DESP : Art3§3 : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE

(2) - La plage de fonctionnement est étendue à des débits inférieurs uniquement en cas de fonctionnement de l'unité avec la pompe à chaleur uniquement. (Pas au démarrage, pas de fonctionnement de BUH, pas de fonctionnement en mode dégivrage).

(3) - Sur la base d'une dT de 45 K

(3) - Voir la plage de fonctionnement pour la production d’eau chaude sanitaire dans les spécifications ERGA-D

(4) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus

(4) - Sur la base d'une dT de 45 K

(5) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus

(6) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.

(6) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus

(7) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)

(7) - Vol. d'eau dans l'unité exclu. Ce vol. d'eau min. suffit pour la plupart des applications. Les processus critiques peuvent nécessiter plus d'eau.

(8) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.

(8) - BS/BH 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)

(9) - Voir la plage de fonctionnement de l’unité.

(9) - Les valeurs sonores sont mesurées en salle semi-anéchoïque. Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.

(10) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l'unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte.

(10) - Voir la plage de fonctionnement de l'unité.

(11) - Classe C déclenchement 400 V courbe 20 A 4 pôles (voir le schéma de câblage)

(11) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l'unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte.

(12) - Classe C déclenchement 400 V courbe 20 A 2 pôles (voir le schéma de câblage)

(13) - Classe C déclenchement 400 V courbe 20 A 4 pôles (voir le schéma de câblage)