

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



OPTIONS

POUR POMPES À CHALEUR GSHP

TOUTES OPTIONS SAUF OPTIONS "RÉGULATION"

ACCESSOIRES

	COLIS	RÉF.
Kit appoint électrique :		
• 9 kW pour GSHP 5/9/12/15...	HZ20	7616680
• 9 kW pour GSHP 19/27 TR	HZ19	7616643
Kit échangeur de barrage :		
• pour GSHP 5/9 MR/TR	HZ24	7618061
• pour GSHP 12 MR/TR et 15 TR	HZ26	7618063
• pour GSHP 19/27 TR	HZ28	7618065
Kit pompe WILO PARA 25/1-8 pour GSHP 19	HZ63	7622062
Ballon tampon 200 GT	ER602	7607396
Kit isolation pour mode froid	ER581	7620436
Vanne d'inversion (chauffage/ecs) pour GSHP 19/27 TR	HZ17	7616429
Filtre 400 µm + vanne d'isolement	EH61	100004417
Kit filtre FERNOX TF1	EH896	100020045
Soupape différentielle	NOUVEAU HK150	7746242

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

	COLIS	RÉF.
Kit de raccordement pour un circuit avec vanne mélangeuse	ER604	7610411
Kit de raccordement pour un circuit direct	ER605	7610412
Kit de raccordement à un circuit externe	ER606	7610667
Kit de raccordement PAC- préparateur ecs ou tampon (200 GHL/200 GSHL/200 GT) juxtaposé	ER611	7611489
Kit de raccordement PAC- préparateur ecs ou tampon (200 GHL/200 GSHL/200 GT) en colonne	ER610	7611488
Module hydraulique avec pompe à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23 :		
• pour 1 circuit direct	EA143	100020167
• pour 1 circuit avec vanne mélangeuse	EA144	100020168
Collecteur isolé pour 2/3 modules hydrauliques	EA140	100020164
Console murale pour 1 module hydrauliques	EA142	100020166
Console murale pour collecteur	EA141	100020165
Kit raccords G en R (1" et 3/4")	BH84	89557009

PRÉPARATION D'ECs

- GSHP 5/9/12/15 par préparateur B/V 200 GHL ou GSHL voir pages précédentes
- GSHP 19/27 par préparateur indépendant voir chapitre 12

COMBINAISONS GSHP/PRÉPARATEURS ECS CONSEILLÉES

	CAPACITÉ (L)	SURFACE D'ÉCHANGE SERPENTIN (m²)	q _{pr} (kW h/24 h)	5MR/TR	9MR/TR	12MR/TR	15 TR	19 TR	27 TR
BPB 150	150	0,84	1,1	●	●	○	○	○	○
BPB 200	200	1,20	1,3	●	●	●	○	○	○
BPB 300	300	1,70	1,6	●	●	●	○	○	○
BPB 401	400	2,20	2,0	●	●	●	●	○	○
BPB 501	500	3,10	2,2	●	●	●	●	●	●
BEPC 300	300	2,5	2,2	●	●	●	●	●	●

● Combinaison conseillée ○ Combinaison déconseillée

OPTIONS RÉGULATION

CHOIX DES OPTIONS EN FONCTION DES CIRCUITS RACCORDÉS

Type de circuit		ecs		direct		vanne		direct + 1 vanne		2 x vanne		direct + 2 x vanne
Tableau de commande DIEMATIC iSystem (1)(2)	GSHP	1 x AD212	d'origine	1 x AD199	1 x AD199	1 x AD199 + 1 x AD249	1 x AD199 + 1 x AD249	1 x AD199 + 1 x AD249	1 x AD199 + 1 x AD249	1 x AD199 + 1 x AD249	1 x AD199 + 1 x AD249	1 x AD199 + 1 x AD249

(1) Chacun des circuits chauffage peut être complété au choix par une commande à distance AD285, AD284 + AD252 ou FM52

(2) Cascade de 10 chaudières possible

	COLIS	RÉF.
Kit câblage thermostat de sécurité	HZ29	7622431
Commande à distance CDI D. iSystem	AD285	100018924
Module cde à distance radio CDR D. iSystem (sans émetteur/récepteur radio)	AD284	100018923
Sonde extérieure radio	AD251	100013306
Module chaudière radio (émet./récepteur)	AD252	100013307
Commande à distance simplifiée + sonde d'ambiance	FM52	85757747
Platine + sonde pour vanne mélangeuse	AD249	100013304

	COLIS	RÉF.
Sonde départ pour vanne mélangeuse (2,5 m)	AD199	88017017
Câble de liaison BUS DIEMATIC (12 m)	AD134	88017851
Sonde ecs (5 m)	AD212	100000030
Kit comptage d'énergie (s'utilise uniquement avec un compteur d'impulsion électrique - non fourni)	HK29	100020294
Kit sonde hygro - rafraîchissement (On-Off)	HK27	100019114
Sonde pour ballon tampon	AD250	100013305

