



Gestion
D'énergie



Système
Radiant



Gestion
De l'eau



GIACOMINI
WATER E-MOTION

ACCESOIRES ROBINETTERIE

P12A

CODE	DIAMÈTRE	□	▣
P12AX011	3/8"-1/2"-3/4"	1	50
P12AX003	1"	1	500
P12AX004	1/2"	1	200
012A1532P	1/2" (série VTL)	nous consulter	
P12AX006	3/8"-1/2"-3/4" (série PTG)	1	-



Mécanisme

- Pour robinetterie Thermostatisable et collecteur
- Anti-Blocking System
- Axe unique
- **P12AX011** : Robinets 3/8" - 1/2" , 3/4" et collecteur.
- **P12AX003** : Robinets 1" : R401, R402, R421, R422.
- **P12AX004** : Robinets 1/2" : R356, R357, R358, R304T, R437, R437N, R440N, FR508M
- **012A1532P** : Robinet 1/2" : R401VTL, R402VTL, R415VTL
- **P12AX006** : Kit de rechange (vis, bague numérotée, clef , notice) pour robinets PTG.

R400

CODE	DIAMÈTRE	□	▣
R400Y001	-	1	25

BAGUE DE RECHANGE

CODE	DIAMÈTRE	□	▣
R453Y001	-	1	100

SACHET DE JOINTS

CODE	DIAMÈTRE	□	▣
048P0011Z	-	1	100



Clef

- Pour changement du mécanisme P12A dans les robinets thermostatiques sans vidange de l'installation
- Utiliser la clef R400T dans un premier temps pour débloquer le mécanisme

INFORMATIONS

Infos techniques à la fin du chapitre



VIDÉO
MISE EN ŒUVRE

R453



- Enlever le capuchon du volant.
- Enlevez la bague en plastique blanche à l'aide d'un tournevis.
- Vous apercevez maintenant le mécanisme à changer.
- Placez la bague en plastique fourni avec la clef.
- Après avoir vissé la clef, enfoncez la tige en la vissant jusqu'à la prise du mécanisme à l'aide d'une clef allen.
- Le tige doit ressortir avec la pression du réseau ensuite fermez la vanne d'un quart de tour.
- Purgez la clef.
- Dévissez la partie antérieure de la clef puis changez le mécanisme et revissez là.
- Refermez la purge du dessus et ouvrez la vanne sur le côté.
- Enfoncez la tige comme précédemment en la vissant.
- Repurgez la clef.
- Dévissez la clef.
- Enlevez l'embout en plastique.
- Puis remettez le volant manuel ou placez une tête thermostatique.