



gebounifix

COLLIERS DE RÉPARATION ET D'ÉTANCHÉITE INOX



CARACTÉRISTIQUES

Matières transportées * :



* Cette famille de produits propose des produits adaptés pour ces utilisations.

Domaines d'utilisation :



Types de tubes:

acier | inox | acier noir
cuivre | fonte fonte ductile
PE | pvc | fibrociment

UNIFIX MINI

Permet de réparer des trous, des fissures et des zones poreuses dans des conduites d'eau.

ADAPTÉ POUR

TUBES EN ACIER | TUBES EN INOX | TUBES EN CUIVRE

et pour des réparations provisoires de réseau eau froide

TUBES EN PE | TUBES EN PVC | TUBES EN COMPOSITES PLASTIQUES (multi-couches)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES UNIFIX MINI

- Adaptés pour réparer des trous, des fissures et des zones poreuses dans des conduites d'eau avec une surface lisse
- Manchette d'étanchéisation avec une forte structure alvéolaire (NBR) pour une meilleure compensation des irrégularités des tubes
- L'installation du Mini lors de situations de montages avec peu d'espace (7 mm suffisent!) est très facile
- Niveaux de pression : Eau PN 10 – Température maximum : 90 °C
- Colliers de réparation avec ponts et goujons filetés en inox 1.4301 (V2A) – AISI 304
- Manchette d'étanchéisation collée sur toute sa surface
- Montage extrêmement simple
- Disponible en longueur 60 mm (un goujon) et en longueur 100 mm (deux goujons)

LONGUEUR 60 MM

PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
16 - 20	50.01.016020.06
21 - 25	50.01.021025.06
26 - 30	50.01.026030.06
29 - 33	50.01.029033.06
33 - 37	50.01.033037.06
38 - 42	50.01.038042.06
42 - 45	50.01.042045.06
48 - 51	50.01.048051.06
50 - 54	50.01.050054.06
55 - 58	50.01.055058.06
60 - 64	50.01.060064.06
69 - 73	50.01.069073.06
74 - 80	50.01.074080.06
87 - 93	50.01.087093.06
112 - 118	50.01.112118.06

LONGUEUR 100 MM (SUR DEMANDE)

PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
21 - 25	51.01.021025.10
26 - 30	51.01.026030.10
33 - 37	51.01.033037.10
42 - 45	51.01.042045.10
48 - 51	51.01.048051.10
55 - 58	51.01.055058.10
60 - 64	51.01.060064.10
69 - 73	51.01.069073.10
74 - 80	51.01.074080.10
87 - 93	51.01.087093.10



INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE UNIFIX MINI

Colliers d'étanchéisation en inox (longueur 60 mm)

PRÉPARATION

1. Nettoyez le tube autour de la zone endommagée.
2. Assurez-vous que le diamètre extérieur du tube corresponde à la tolérance de tension prescrite pour le collier d'étanchéisation.
3. La manchette en caoutchouc et le tube doivent être humidifiés avec de l'eau savonneuse.
4. Dévissez l'écrou du goujon fileté.

ÉTAPES DE MONTAGE

1. Tirez les ponts vers le haut et ouvrez le collier.
2. Comprimez le collier autour du tube et remplacez le pont en inox. Vérifiez que la zone endommagée soit la plus couverte possible par la manchette d'étanchéisation (la distance entre le bord extérieur de la zone endommagée et le bord extérieur du collier ne doit pas dépasser de deux cm par côté).
3. **Indication:** Les étapes de travail décrites en haut peuvent avoir lieu aussi à côté de la zone à réparer, glissant ultérieurement le collier déjà monté de manière à couvrir la zone endommagée.
4. Tirez des écrous de manière constante avec un couple de rotation de 20 Nm.
Après environ 15-20 minutes vissez les écrous aussi avec un couple de 20 Nm.
Après avoir effectué la réparation il faudra réaliser un test de pression.

