

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



OPTIONS

POUR GT 330, GT 430 ET GT 530

TOUTES OPTIONS SAUF OPTIONS "RÉGULATION"

• GT 330

ACCESSOIRES

	COLIS	RÉF.
Outil de montage préconisé pour corps livré non assemblé:		
• JD-TE Plus complet (1)		100018991
ou		
• Caution pour outil de montage JD-TE Plus complet (1)		88017705
Boîtier de relaiage pour brûleurs autres que De Dietrich de puissance ≥ 450 W ou intensité de démarrage ≥ 16 A	BP51	82197781
Kit vanne de chasse	FD37	85537074
Groupe de sécurité:		
• jusqu'à 115 kW (pour GT 334, 335)	FD39	85537076
• de 115 à 330 kW (pour GT 336 à 339)	FD42	85537079
Jeu de 2 contre-bride à épaulement, Ø 2"	FD38	85537075

ACCESSOIRES

	COLIS	RÉF.
Kit de recirculation	MD218	100012251
Porte foyer Ø 175-220	BP14	82197719
Porte foyer Ø 175-270	BP15	82197720

• GT 430

ACCESSOIRES

	COLIS	RÉF.
Outil de montage préconisé pour corps livré non assemblé:		
• JD-TE Plus complet (1)		100018991
ou		
• Caution pour outil de montage JD-TE Plus complet (1)		88017705
Boîtier de relaiage pour brûleurs autres que De Dietrich de puissance ≥ 450 W ou intensité de démarrage ≥ 16 A	BP51	82197781

ACCESSOIRES

	COLIS	RÉF.
Jeu de plots antivibratiles:		
• GT 430-10 (4 plots)	CS60	82297781
• GT 430-11 à 430-14 (6 plots)	CS61	82297782

• GT 530

ACCESSOIRES

	COLIS	RÉF.
Outil de montage préconisé pour corps livré non assemblé:		
• JD-TE Plus complet (1)		100018991
ou		
• Caution pour outil de montage JD-TE Plus complet (1)		88017705
Outil de montage JD S (lg 1 400 mm) (1)	-	88017706
Rallonge pour outil de montage JD S (lg 1 000 mm) (réf. 88018901, à commander au CPR)		88018901
Plaque de raccordement fumées	-	80080538
Boîtier de relaiage pour brûleurs autres que De Dietrich de puissance ≥ 450 W ou intensité de démarrage ≥ 16 A	BP51	82197781

ACCESSOIRES

	COLIS	RÉF.
Plots antivibratiles (1 jeu de 4 pièces):		
• pour GT 530-7 à 530-9	AK18	82087757
• pour GT 530-10 à 530-16	AK19	82087758
• pour GT 530-17 à 530-20	AK20	82087759
• pour GT 530-21 à 530-22	AK21	82087760
Isolation boîte à fumées	MR244	100010162

PRÉPARATION D'E.C.S

	COLIS	RÉF.
• par préparateur ecs indépendant		
Sonde de temp. ecs	AD212	100000030



PRÉPARATION D'E.C.S

	COLIS	RÉF.
• par préparateur ecs indépendant		
Sonde de temp. ecs	AD212	100000030



PRÉPARATION D'E.C.S

	COLIS	RÉF.
• par préparateur ecs indépendant		
Sonde de temp. ecs	AD212	100000030

