le gaz, notre nature

D.S.P 5 kg/h 37 mbar NF EN

Classe 2 M20x150 Propane



Réf catalogue : ***14775.03***

Détendeur Sécurité Propane 5 kg/h installé après une 1ère détente. Il a 3 fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure de débit en cas de chute de pression amont. La pression aval est de 37 mbar

Caractéristiques techniques

Débit	**5 kg/h**
Pression amont	**0,5 à 1,75 bar**
Pression aval	**37 mbar**
Entrée	**mâle 20x150**
Sortie	**mâle 20x150**
Norme (1)	**NF M 88-781**
Norme (2)	**NF EN 16129**
Classe	**2**

Informations complémentaires

Poids(gr)	**530 g**
Long.(mm)	**125 mm**
larg.(mm)	**90 mm**
Haut.(mm)	**90 mm**

CERTIgaz

CERTIFICAT
Certificate

Organisme mandaté par

AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

NF GAZ

N° 24.016/NFG
Dossier n° 795

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF115, désignée NF-GAZ, applicables aux matériels pour raccordement des appareils à gaz, aux accessoires de distribution par récipients des GPL et aux appareils à gaz non visés par le Règlement (UE) 2016/426, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.
La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet **www.certigaz.fr**
According to the General Rules of the NF mark and to the current NF115 Certification Rules, named NF-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.
The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

GURTNER
40, rue de la Libération – CS 60129
25302 PONTARLIER Cedex
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF115 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF115 mark for the following product(s)

Désignation : **Détendeur déclencheur de sécurité - Propane - Classe II - 5 kg/h - 37 mbar**
Entrée : G13 (male M20x1,5) Sortie : H1 (male M20x1,5)
Type *Safety regulator*

Marque commerciale : **GURTNER**
Trademark

Référence(s) commerciale(s) : **DSP5**
Marketing references

Marquage produit : **NF M 88-781/1**
Product marking

Selon norme(s) : **NF M 88-781 (12/2022) – NF EN 16129 (07/2013)**
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et par les Règles de Certification NF115, en vigueur.
Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the applicable General Rules of the NF mark and the NF115 Certification Rules, in force.

Ce certificat est valide jusqu'au 25 janvier 2027. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date : January 25th, 2027. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 26 janvier 2024

Claudie CANON
Directeur Général

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
Accréditation N°5-0042
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. ***Reproduction of this certificate must be in full.***

CERTIGAZ SAS • 1 rue du Général Leclerc • CS 60254 • F 92047 Paris la Défense Cedex • Tél. : +33 (0)1 80 21 07 43
infocertigaz@certigaz.fr • **www.certigaz.fr** • Siret 440 277 994 00040 RCS Nanterre • Capital social 440 000 euros