Daikin — BS-Q14AV1B (Boîtier de sélection multiple pour système VRV IV à récupération d'énergie) — BS12Q14AV1B

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/BS-Q14AV1B.html, relevé le 30/10/2026

Colonne du tableau : BS12Q14AV1B · **Gamme :** BS-Q14AV1B · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/BS-Q14AV1B.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables		750
Indice de puissance maximum d'unités intérieures connectables par embranchement		140
Nombre d'embranchements		12
Nombre maximum d'unités intérieures connectables		60
Nombre maximum d'unités intérieures connectables par embranchement		5
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	298
Dimensions — Unité — Largeur	mm	820
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	430
Poids — Unité	kg	38.0
Raccords de tuyauterie — Unité extérieure — Liquide — DE	mm	15.9, 19.1 (1)
Raccords de tuyauterie — Unité extérieure — Gaz — DE	mm	28.6, 34.9 (1)
Raccords de tuyauterie — Unité extérieure — Refoulement de gaz — DE	mm	28.6
Raccords de tuyauterie — Unité intérieure — Liquide — DE	mm	6.4 (2), 9.5 (3)
Raccords de tuyauterie — Unité intérieure — Gaz — DE	mm	12.7 (2), 15.9 (3)
Accessoires standard — Insulation tube		1
Accessoires standard — Accessory pipe		1
Accessoires standard — Clamps		1
Accessoires standard — Metal clamp for drain hose		1
Accessoires standard — Sealing material		1
Alimentation électrique — Phase		1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-240
Accessoires standard — Stopper pipes		1
Accessoires standard — Insulation tube for stopper pipes		1

Remarques du tableau

(1) - Diamètre en cas d'utilisation du réducteur fourni. Si le joint n'est pas adapté, un réducteur est nécessaire (à fournir sur site).

(2) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 50 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)

(3) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 63 (le tuyau de sortie doit être coupé)

(4) - Isolants nécessaires (à fournir sur site) pour le côté à triple tuyauterie

(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2%.

(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25x FLA

(7) - MFA < 4 x FLA

(8) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur: minimum 15A.

(9) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA

(10) - Plage de tension: les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.

(11) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.