


RACCORDEMENT HYDRAULIQUE





ACCESSOIRES ET OPTIONS

Ci-dessous la liste des accessoires de raccordement hydraulique et de fumisterie à commander obligatoirement dans les cas suivants :

INSTALLATION NEUVE

STANDARD	AVEC COLONNE MONTANTE
RAPPEL : Pour les chaudières MSN... MI, les accessoires de raccordement hydraulique à savoir la platine de raccordement hydraulique, y compris les tubulures de raccordement : colis HX 125 - Réf. 7694797 font partie de la livraison  (HX125) MS_Q0035+ MS_Q0036	COLIS À COMMANDER : • Cadre rehausseur : colis HX126 (profondeur 60 mm) • Douille de raccordement pour cadre rehausseur : colis HX127 Le cadre rehausseur permet le passage des tubulures de raccordement eau et gaz à l'arrière de la chaudière (vers le haut).  (HX126 + HX127) MS_Q0038

REEMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE EXISTANTE (⚠ CONCERNE LES CHAUDIÈRES MSN 24 MI CF ET VMC)

CHAUDIÈRE DE TYPE	CHAFFOTEAUX : NECTRA, NECTRA TOP, ELEXIA, CENTORA, NEXIA, PRIMAXIA, HYXIA, CALYDRA, CALYDRA DELTA, ALUDRA DELTA	CHAFFOTEAUX : CELTIC, CELTIC TURBO	SAUNIER DUVAL : SD 623, THELIA, THEMA, THEMIS	ELM : GVM, GLM, ACLEA	AUTRES CHAUDIÈRES
COLIS À COMMANDER OBLIGATOIREMENT					
KIT DE REMPLACEMENT COMPORTANT : • le cadre rehausseur s'il y a lieu • les tubulures de raccordement hydraulique	HX123 (sans cadre rehausseur)  MSN_P0042	HX122 (avec cadre rehausseur 60 mm)  MSN_P0043	HX124 (avec cadre rehausseur 60 mm)  MSN_P0045	HX121 (avec cadre rehausseur 100 mm)  MSN_P0044	HX17 (flexibles)  MSN_Q0027

LÉGENDE: Violet : départ chauffage


Rouge : sortie ecs

Jaune : arrivée gaz

Vert : entrée efs

Bleu : retour chauffage

AUTRES OPTIONS CHAUDIÈRES



KIT DE CONVERSION :

- AU GAZ NATUREL H (G20) : COLIS HX118
- AU GAZ NATUREL L (G25) : COLIS HX119
- AU PROPANE (G31) : COLIS HX120

RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES

À L'INSTALLATION

CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

L'installation et l'entretien de l'appareil tant dans un bâtiment d'habitation que dans un établissement recevant du public, doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur.

DIRECTIVE ECO-CONCEPTION

Cette chaudière à tirage naturel est conçue pour être raccordée uniquement à un conduit commun à plusieurs logements d'un bâtiment existant, qui évacue les résidus de combustion hors de la pièce où est installée la chaudière. Elle prélève l'air comburant directement dans la pièce et est équipée d'un coupe-tirage antirefouleur. En raison du niveau faible du rendement de ce type de chaudière, l'utilisation de cette chaudière dans d'autres conditions ferait augmenter la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement, et doit être évitée.