

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16

EVOLUTION PRODUIT



Attention nos compteurs 2747 évoluent

Actuellement 2 modèles sont en stock (suivant les DN) avec une peinture différente

Ancien modèle :



Nouveau modèle :



A Terme seul le modèle avec peinture grise sera disponible

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16

Compteur d'énergie (frigories) à brides PN10/16 avec intégrateur électronique MICROCLIMA pour facturation en répartition de charges.

Compteur Woltmann à hélice horizontale à émetteur d'impulsions.

Montage horizontal ou vertical sans longueurs droites nécessaires en amont ou en aval (U0D0).

Ensemble comprenant compteur à brides, calculateur, paire de sondes et doigts de gant.

Batterie lithium 3V remplaçable.

Le compteur est disponible en version avec 2 sorties impulsions, Modbus RS485, LoRaWAN, MBUS Radio avec 3 entrées impulsions ou MBUS filaire avec 3 entrées impulsions.



Modbus®



NOUVEAU



Dimensions : Calibre 50 à 200

Raccordement : A brides RF PN10/16 (PN16 en DN200)

Température Mini : +0.1°C

Température Maxi : +130°C (+50°C pour calculateur en frigories)

Pression Maxi : 16 Bars

Caractéristiques : Affichage LCD 8 digits

Comptage frigories « chaud/froid »

Batterie lithium 3V remplaçable

Paire de sondes platine PT500 avec câble 3M

Fourni avec doigts de gant

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16

CARACTERISTIQUES :


- Affichage LCD 8 digits
- Compteur Woltmann à hélice horizontale à émetteurs d'impulsions
- Entraînement magnétique
- Montage horizontal ou vertical, sans longueurs droites (U0-D0)
- Intégrateur électronique MICROCLIMA
- Batterie lithium 3V remplaçable
- Durée de vie de la batterie 10 ans (en conditions optimales)
- Sondes PT500 diamètre 6 mm
- Version MBUS filaire ou MBUS radio ou avec 2 sorties à contacts secs
- Programmable
- Affichage de frigories « chaud/froid »
- Pré-équipé pour alimentation externe
- Fourni avec raccords et doigts de gant
- Indice de protection IP68 pour le compteur d'eau et IP54 pour l'intégrateur
- Sur demande : sondes longueur 10 mètres, Alimentation 220V/50Hz

UTILISATION :

- Réseaux de climatisation et de chauffage
- Température mini et maxi admissible Ts : + 0.1°C à + 130°C (+50°C pour calculateur en frigories)
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars


DIAGRAMME PERTES DE CHARGE :

Pertes de charge



COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16
PERTES DE CHARGE AU DEBIT NOMINAL :

DN	Débit nominal Qp (m3/h)	Pertes de charge à Qp (mbar)
DN50	15	17.6
DN65	25	37.7
DN80	40	17.4
DN100	60	27
DN125	100	30.7
DN150	150	23.2
DN200	250	20.7

COURBE TYPIQUE D'ERREUR :


COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16
GAMME :

Version	Calibre	Débit Mini Q1 (m3/h)	Débit Nominal Q3 (m3/h)	Débit Maxi Q4 (m3/h)	Longueur (mm)	Ref. 2747/CETBF Modèles Chaud/Froid
Avec 2 Sorites contact sec	50	0.6	15	30	200	2747050
	65	1	25	50	200	2747065
	80	1.6	40	80	225	2747080
	100	2.4	60	120	250	2747100
	125	4	100	200	250	2747125
	150	6	150	300	300	2747150
	200	10	250	500	350	2747200
Avec Sortie M-BUS Filaire pour GTC et 2 entrées pour compteurs auxiliaires	50	0.6	15	30	200	2747051
	65	1	25	50	200	2747066
	80	1.6	40	80	225	2747081
	100	2.4	60	120	250	2747101
	125	4	100	200	250	2747126
	150	6	150	300	300	2747151
	200	10	250	500	350	2747201
Avec Sortie M-BUS RADIO et 2 entrées pour compteurs auxiliaires	50	0.6	15	30	200	2747052
	65	1	25	50	200	2747067
	80	1.6	40	80	225	2747082
	100	2.4	60	120	250	2747102
	125	4	100	200	250	2747127
	150	6	150	300	300	2747152
	200	10	250	500	350	2747202
LoRaWAN	50	0.6	15	30	200	2747050L
	65	1	25	50	200	2747065L
	80	1.6	40	80	225	2747080L
	100	2.4	60	120	250	2747100L
	125	4	100	200	250	2747125L
	150	6	150	300	300	2747150L
	200	10	250	500	350	2747200L
MODBUS	50	0.6	15	30	200	2747050MOD
	65	1	25	50	200	2747065MOD
	80	1.6	40	80	225	2747080MOD
	100	2.4	60	120	250	2747100MOD
	125	4	100	200	250	2747125MOD
	150	6	150	300	300	2747150MOD
	200	10	250	500	350	2747200MOD

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16

ACCESSOIRES :



- Tête optique. Kit nécessaire pour modifier la programmation initiale prévue en usine des calculateurs. Permet la lecture des compteurs (numérotation, adressage des compteurs, date de facturation...) Paramétrage des entrées impulsives
Ref.2749070 IRDA



- Récepteur USB RADIO
Ref.2749007 VSB 868 MHz



- Kit Récepteur RADIO UNICO avec antenne externe (relève des compteurs et transfert des consommations via USB ou Bluetooth) **Ref.2749024B**




- Logiciel RADIO ARROW MOBILE (lecture des compteurs), fourni à la commande, demander la clé d'activation
Ref.2749014
- Logiciel DEVICE MONITOR : Programmation des compteurs (fourni à la commande)




- Carte additionnelle Emetteur Impulsions
Ref.2749056
- Carte additionnelle M-BUS FILAIRE
Ref.2749057
- Carte additionnelle M-BUS RADIO
Ref.2749058
- Carte additionnelle 3 ENTREES IMPULSIVES
Ref.2749059
- Carte additionnelle Modbus RTU RS485
Ref.2749063

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16

EXEMPLE DE MONTAGE SUIVANT EN 1434 :



DIMENSIONS COMPTEUR (en mm) :




Calibre	50	65	80	100	125	150	200
L	200	200	225	250	250	300	350
H	187	197	219	229	257	357	382
h	72	83	95	105	120	135	160
Poids (en Kg)	9.9	10.6	13.3	15.6	18.1	40.1	51.1

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16

DIMENSIONS DOIGTS DE GANT (kit composé de 2 doigts de gant, 2 raccords à souder et 2 joints) (en mm) :

DN50-DN65





DN80-DN200




(Raccords à souder Ø30 mm)

DN80-125



DN150-200




Kit 2 doigts de gant DN1/2"	
Calibre compteur	50-65
Poids (en Kg)	0.26
Ref.	9827040

Kit 2 doigts de gant DN1/2"		
Calibre compteur	80-125	150-200
Ø D	8	
H	94	129
Ref.	9827041	9827042

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16

DIMENSIONS BRIDES PN16 (en mm) :



DN	50	65	80	100	125	150	200
Ø C	102	122	138	158	188	212	268
Ø D	165	185	200	220	250	285	340
Ø K	125	145	160	180	210	240	295
Nb x Ø L	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	12 x 22
b	20	18	20	20	22	22	24
e	2	2	2	2	2	2	2


COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16

AFFICHAGES :

Le calculateur dispose d'un écran à cristaux liquides à 8 chiffres et caractères spéciaux. Les valeurs qui peuvent être affichées sont réparties en cinq boucles d'affichage. Toutes les données sont accessibles à l'aide du bouton poussoir à côté de l'écran. Au début, vous êtes automatiquement dans la boucle principale (1er niveau).

En appuyant sur le bouton-poussoir plus de 4 secondes, vous passez à la boucle d'affichage suivante. Gardez le bouton-poussoir enfoncé jusqu'à ce que vous atteigniez la boucle de l'information souhaitée. En appuyant sur le bouton-poussoir brièvement, vous pouvez afficher toutes les informations dans une même boucle. Après 2 minutes sans utiliser le bouton-pression, l'affichage s'éteint.

Niveau 1 / Boucle principale :










 1) Énergie totale depuis mise en service (affichage standard) ; affichage alternatif : énergie de refroidissement (pour les compteurs de chaleur et de froid) ; message information (si erreur détectée)	 2) Test des segments (tous les segments sont affichés simultanément)	 3) Date du dernier relevé en alternance avec l'énergie de chaleur (énergie de froid), volume, valeur registre tarifaire 1, valeur registre tarifaire 2 de la dernière date de relevé.¹⁾ (Suivant l'interface, valeurs de trois entrées d'impulsion.²⁾)	 4) Volume total en m³
 5) Date actuelle alternante avec heure actuelle	 6) Message d'information (affichage en alternance binaire et hexadécimal)	 7) Registre tarifaire 1 : en alternance avec le n° du registre tarifaire et ses critères	 8) Registre tarifaire 2 : en alternance avec le n° du registre tarifaire et ses critères
 9) Compteur d'impulsions 1 : valeur d'impulsions en alternance avec consommation²⁾	 10) Compteur d'impulsions 2 : valeur d'impulsions en alternance avec consommation²⁾	 11) Compteur d'impulsions 3 : valeur d'impulsions en alternance avec consommation²⁾	

¹⁾ Jusqu'à la fin du mois / le 15 du mois (valeurs semi mensuelles), la consommation et la date de ce mois sera affiché comme 0.

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16
AFFICHAGES :

²⁾ 3 entrées d'impulsions sont des interfaces optionnelles. Elles peuvent être réglées à l'aide du logiciel « Device Monitor ».

Niveau 2 / Boucle technique :

 2-01 1) Consommation actuelle en kW	 2-02 2) Flux actuel en m³/h	 2-03 3) Température du flux aller en C°	 2-04 4) Température du flux retour en C°
 2-05 5) Différence de températures en K. (L'énergie de refroidissement est affichée en négatif.)	 2-06 6) Avant la mise en service : jours depuis la fabrication  2-06-1  2-06-2 Après la mise en service : jours depuis la fabrication en alternance avec jours de fonctionnement après la saisie d'une consommation > 10 kWh	 2-07 7) Adresse M-bus	 2-08 8) Numéro de série
 2-09 9) Version du logiciel	 2-10 10) Pt-type	 2-11 11) Valeur d'impulsion	

Niveau 3 / Boucle statistique :

 3-01-1	 3-01-4	1) – 30) Valeurs semi mensuelles : Alternant : date, relevé de compteur chaleur/froid, volume, valeur registre tarifaire 1, valeur registre tarifaire 2. ¹⁾ (Suivant l'interface, en plus les valeurs de trois entrées d'impulsion). ²⁾	
 3-01-2	 3-01-5		
 3-01-3	 3-01-6		

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16
AFFICHAGES :
Niveau 4 / Boucle des valeurs maximales :

45393 kWh 4-01-1 220116 4-01-2 2237 4-01-3	1580 m³ 4-02-1 220116 4-02-2 2237 4-02-3	8301 °C 4-03-1 220116 4-03-2 2237 4-03-3	6726 °C 4-04-1 220116 4-04-2 2242 4-04-3
1) Puissance maximale en alternance avec la date et l'heure	2) Flux maximale en alternance avec la date et l'heure	3) Température maximale de la sonde aller en alternance avec la date et l'heure	4) Température maximale de la sonde retour en alternance avec la date et l'heure
2873 K 4-05-1 220116 4-05-2 2237 4-05-3			
5) Différence des températures maximales en alternance avec la date et l'heure			

Niveau 5 / Boucle de paramétrage :

Unité 00000 kWh 5-01 Unité 00000 kWh 15-01	INSTALL 5-02 INSTALL 15-02		
1) Paramétrage de l'unité d'énergie	2) Paramétrage du point de montage aller / retour		

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16
CARACTERISTIQUES COMPTEUR D'EAU :

Calibre	Unité	50	65	80	100	125	150	200
Débit Nominal Q3	m3/h	15	25	40	60	100	150	250
Débit Maxi Q4		30	50	80	120	200	300	500
Débit mini Q1		0.6	1	1.6	2.4	4	6	10
Ratio R Q3/Q1		25						
Impulsions		1x100L					1x1000L	
Lecture maxi	m3	999.999					9.999.999	

CARACTERISTIQUES SONDES DETEMPERATURE (2 FILS CONDUCTEURS) :

Résistance de précision en platine		PT500
Diamètre	mm	6 mm
Longueur du câble	m	3 (10 mètres en option)

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16
CARACTERISTIQUES CALCULATEUR :

Température de stockage	°C	0 - 55
Plage de température	°C	1 – 150 (en option 1 – 180)
Différence de températures $\Delta\theta$ calories	K	3-100
Différence de températures $\Delta\theta$ frigories	K	-3-50
Différence minimale de température $\Delta\theta$ calories	K	>0.05
Différence minimale de température $\Delta\theta$ frigories	K	<0.05
Résolution de la température	°C	0.01
Fréquence de mesurage	s	Toutes les 30 secondes (4s avec alimentation externe)
Affichage		LCD-8 chiffres + caractères spéciaux
Valeur impulsions DN50-125		1x100 litres
Valeur impulsions DN150-200		1x1000 litres
Unités		MWh (en option kWh, GJ)
Alimentation		Pile au lithium 3 V remplaçable
Durée de vie		10 ans en conditions optimales
Stockage des données		E2PROM / journalier
Valeurs maxi de stockage		3 chacune pour flux et puissance
Date de lecture		Au choix
Valeurs mensuelles		24
Degré de protection		IP54
Classe électromagnétique		Classe E2
Classe mécanique		Classe M2
Dimensions	mm	H 150 x L 130 x l 35
Poids	Gr	350

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1. § 2.b)
- Compteurs conformes à la norme **EN 1434 Classe 3** pour facturation
- Afficheur conforme à la directive **2014/32/UE (MID MI-004) et EN1434**

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.


COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16**INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE****MONTAGE :**

Les tuyauteries doivent être parfaitement nettoyées et exemptes de toutes impuretés pouvant endommager le compteur.
Les tuyauteries doivent être parfaitement alignées et leur supportage suffisamment dimensionné afin que les compteurs ne supportent aucune contrainte extérieure.

Le serrage de la boulonnerie de raccordement doit être réalisé en croix.
Le couple nécessaire à l'assemblage ne doit pas provoquer de tensions ni déformations de la structure des embouts.

La mise en place d'un filtre additionnel en amont du compteur est nécessaire si des particules solides sont contenues dans l'eau.
Si une pompe est présente sur le réseau, le compteur doit en être le plus éloigné possible.

Le compteur doit être installé au point le plus bas du réseau afin d'optimiser sa précision de mesure. Pour éviter la présence de bulles d'air et s'assurer que le compteur soit toujours en eau, il est possible de créer une courbe ascendante après le compteur (voir Fig.1 ci-dessous).



Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche.

Il est recommandé d'installer un robinet avant et après le compteur pour faciliter les opérations de maintenance sur le compteur sans avoir à purger tout le réseau.

Lors de la mise en service, ouvrir progressivement le robinet placé avant le compteur puis ensuite, ouvrir progressivement celui placé après le compteur.

ESSAIS

Lors des essais sous pression ou épreuve des tuyauteries les compteurs devront être déposés pour éviter tous risques liés à la surpression et aux coups de bélier qui pourraient endommager la turbine.

MISE EN SERVICE

La mise sous pression doit être progressive pour ne pas endommager le mécanisme.

Le compteur doit être protégé des risques d'inondation, de pluie et de gel.

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16

POSITIONS DE MONTAGE :



Le compteur doit être positionné, en position horizontale avec cadran horizontal.

Le compteur Woltmann peut être installé en position verticale avec fluide ascendant.

En cas de nécessité, il est possible d'installer le compteur en position verticale avec fluide descendant en s'assurant que la tuyauterie soit toujours en eau

Ne pas installer le compteur en position horizontale avec cadran vers le bas.


HORIZONTAL :



(Si cadran vertical, assimilé à un montage vertical)

POSITIONS DE MONTAGE (SUITE) :

VERTICAL* :



*** : Dans ces positions verticales, il est impératif que la tuyauterie soit constamment en eau.**

COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE FRIGORIES CHAUD/FROID PN10/16**CONTROLE DE L'INSTALLATION DE COMPTEURS DE CALORIES : VCI**

- La VCI (Vérification de Conformité de l'Installation) est **obligatoire**
- Elle est réalisée par un **organisme agréé**
- Tout installateur qui pose des compteurs d'Energie doit s'enregistrer auprès de la **DIRECCTE** de sa région, il lui sera attribué une marque d'installateur (cette inscription est gratuite)
- **La VCI doit se faire sur une installation en fonctionnement**
- **L'installateur devra poser sa marque (donnée par la DIRECCTE) sur tous les composants scellés (compteurs – sondes de températures)**
- Le jour du contrôle l'installateur devra produire les certificats d'examen CE des matériels posés (à réclamer à son fournisseur pour passer le contrôle)
- L'organisme agréé vérifiera que l'installation est conforme :
 - Dimensions des compteurs en adéquation avec les débits de l'installation et les conditions de service
 - Compteurs répondants aux normes avec les marquages obligatoires
 - Compteurs et sondes de températures montés dans le bon sens
 - Plombage des différents éléments (les compteurs sont plombés d'usine, **les sondes de températures doivent être plombées par l'installateur**)
 - Numéro d'installateur apposé sur les éléments plombés
- Chaque compteur devra avoir un carnet métrologique qui sera renseigné par l'organisme agréé au moment du contrôle (sur ce carnet métrologique seront reportés l'adresse physique du compteur, les marques et les numéros de série des composants, les numéros d'agréments, la confirmation de la conformité de l'installation)
- Chaque compteur devra avoir un carnet métrologique qui sera renseigné par l'organisme agréé au moment du contrôle
- Ce carnet métrologique est à conserver par l'exploitant du compteur
- Tout changement ou réparation d'un compteur ou de ses composants devra faire l'objet d'une nouvelle VCI avec modification du carnet métrologique