Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 39 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

UNIONS MIXTES

Mâle - G à visser





D	Dn	Référence	G	Di	Z	E	K
16	10	UR16	1/2”	10	34,5	-	24
20	15	UR20	3/4”	14	22	17	29
25	20	UR25	1”	17	23	20	36
32	25	UR32	1”1/4	20	25,5	23	46
40	32	UR40	1”1/2	28	29	27	51,5
50	40	UR50	2”	35	31	32	67

UNIONS MIXTES

Mâle - G à visser





D	Dn	Référence	G	Di	Z	E	K
20	15	UT20	1/2”	14	22	17	29
25	20	UT25	3/4”	17	23	20	36
32	25	UT32	1”	20	25,5	23	46
40	32	UT40	1”1/4	28	29	27	51,5

UNIONS MIXTES

Femelle - G à visser





D	Dn	Référence	G	E	Z	L	A	K	H
20	15	UL20	1/2”	22,5	38	60,5	25	24	26
25	20	UL25	3/4”	20	50	70	32	29	23
32	25	UL32	1”	23	51	74	40	36	27
40	32	UL40	1”1/4	27,5	60	87,5	50	46	32
50	40	UL50	1”1/2	31,5	73,5	105	63	51,5	38,5
63	50	UL63	2”	38	80	118	75	67	45

UNIONS MIXTES

Femelle - G à visser





D	Dn	Référence	G	E	Z	L	A	K
16	10	FL16	1/2”	15	34	49	22	24
20	15	FL20	3/4”	17	37,5	54,5	26	29
25	20	FL25	1”	19,5	41,5	61	31,5	36
32	25	FL32	1”1/4	22,5	46,5	69	38,5	46
40	32	FL40	1”1/2	26	53,5	79,5	48	51,5