

OPTIONS CHAUDIÈRES



C330_Q0009

RECHARGE DE GRANULATS POUR STATION DE NEUTRALISATION :

- RÉF. 9422-5601 (10 KG)
- COLIS SA7 (25 KG) - RÉF. 7613613

Un contrôle annuel du système et en particulier de l'efficacité des granulats par mesure du pH est nécessaire. Le cas échéant, il faut procéder au remplacement des granulats.




DTG130_Q0012

KIT DE LIAISON CHAUDIÈRE/PRÉPARATEUR BP... - COLIS EA121 - RÉF. 100007827

Le kit de liaison permet de placer un préparateur indépendant d'eau chaude sanitaire BP..., à droite ou à gauche de la chaudière.


Il comporte un purgeur, un clapet, une pompe de charge, ainsi que les tuyauteries et pièces nécessaires au raccordement hydraulique chaudière/préparateur.

ATTENTION : ne pas oublier de commander la sonde ecs colis AD212.



8962Q079

ANODE À COURANT IMPOSÉ - COLIS AJ38 - RÉF. 89757752



DTG130_Q0021

KIT DE RACCORD G EN R (1" ET 3/4") - COLIS BH84 - RÉF. 89557009



BPB_Q0001A

PRÉPARATEURS BPB VERSION «PERFORMANCE» :


- BPB 150 L - COLIS EC609 - RÉF. 100018093
- BPB 200 L - COLIS EC610 - RÉF. 100018094
- BPB 300 L - COLIS EC611 - RÉF. 100018095



BLC_Q0001A

PRÉPARATEURS BLC VERSION «CONFORT» :

- BLC 150 L - COLIS EC604 - RÉF. 100018088
- BLC 200 L - COLIS EC605 - RÉF. 100018089
- BLC 300 L - COLIS EC606 - RÉF. 100018090



VANNE GAZ POUR FONCTIONNEMENT AU PROPANE POUR C140-90 - RÉF. 7606993



C230_Q0002

RÉGULATEUR DE PRESSION GAZ 300 MBAR GDJ 15 - COLIS SA11 - RÉF. 7628752

Il se monte sur le circuit d'arrivée gaz. Il est nécessaire en cas d'alimentation gaz en 300 mbar.