REGULATEUR B25N

21 MBAR

Réf catalogue : ***19170.21***

Régulateur 25 m3/h - permet de détendeur d'une pression à une pression aval inférieure

Caractéristiques techniques

Débit	**25 m³/h**
Pression amont	**0,3 à 4 bar**
Pression aval	**21 mbar**
Entrée	**écrou G3/4" JSC DN 15**
Sortie	**écrou 10/32 JPC DN 32**
Agrée	**GRDF**
Remarque !	**La sortie de l évent doit être reliée à l extérieur**
Remarque !!	**lors d une installation dans les locaux (exemple : chaufferie)**

Informations complémentaires

Poids(gr)	**1964 g**
Long.(mm)	**180 mm**
larg.(mm)	**152 mm**
Haut.(mm)	**170 mm**

CERTIgaz

CERTIFICAT
Certificate

N° REG 006-05

Organisme mandaté par

AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

NF
REG-GAZ

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF404, désignées NF REG-GAZ, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises en cours de validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.
La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr
According to the General Rules of the NF mark and the NF404 Certification Rules, named NF REG-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here under comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.
The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr.

La société :
Head Office

MESURA SA
Technopôle Forbach Sud Folkling
Rue Robert Bunsen
57602 FORBACH Cedex
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF404 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF404 mark for the following product(s)

Désignation *Type*	:	**Régulateurs de pression de gaz – Type B25 et BCH30** *Gas pressure regulators for distribution and service lines – Type B25 et BCH30 regulators*
Marque commerciale *Trademark*	:	**MESURA**
Référence(s) commerciale(s) : *Marketing references*		se reporter à la liste en annexe *refer to the appendix*
Selon norme(s) *According to standard(s)*	:	**NF E 29-190-2 (11/2014)**

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF404 en vigueur.
Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF404 Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu'au 30 septembre 2027. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date : September 30th, 2027. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 17 octobre 2024

Claudie CANON
Directeur Général

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
Accréditation N°5-0042
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. ***Reproduction of this certificate must be in full.***

CERTIGAZ SAS • 1 rue du Général Leclerc • CS 60254 • F 92047 Paris la Défense Cedex • Tél. : +33 (0)1 80 21 07 43
infocertigaz@certigaz.fr • **www.certigaz.fr** • Siret 440 277 994 00040 RCS Nanterre • Capital social 440 000 euros