

friling

NOUVEAU!

PE1/PE1c Pellet Ventouse concentrique

AVIS
TECHNIQUE

Numéro ATec: 14.2/18-2276_V2



besser heizen better
heating chauffer ris
Granulés heating c
riscaldare meglio b
besser heizen better
Bois bûches meglic
ter heating chauffer
chauffer mieux risc
Bois déchiqueté be
chauffer mieux risc
ser heizen better h
Systèmes chauffer
d'accumulateurs ri
besser heizen better
mieux riscaldare m
better heating au
re riscaldare m



Groupe de pompes / Accessoires



Désignation	Référence	R
Groupe de pompes ME pour élévation du retour avec mélangeur comprend : Une pompe Wilo, une vanne 3 voies motorisée, 3 robinets à boisseau sphérique, 1 clapet anti-retour, 1 thermomètre avec ME 30 et 50 (la sonde applique Référence 18647 doit être commandée avec le groupe de pompe ME)		
Groupe de pompes ME 30 (à dT = 20 K) 10–30 kW Wilo-PARA 25/8 (PWM), mélangeur 3/4" kvs 15, filetage femelle 1",	18721C	
Groupe de pompes ME 50 (à dT = 20 K) 30–50 kW Wilo-PARA 25/8 (PWM), mélangeur 1" kvs 15, filetage femelle 1 1/4"	18722C	
Groupe de pompes ME 75 (à dT = 20 K) 50–75 kW Wilo-PARA 25/8 (PWM), mélangeur 1 1/4" kvs 24, filetage femelle 1 1/2"	18726	
Groupe de pompes FE pour élévation du retour comprend : Une pompe Wilo, une cartouche Thermovar 61°C, 3 robinets à boisseau sphérique, 1 thermomètre, 1 clapet anti-retour et 1 clapet anti-retour dans le bypass		
Groupe de pompes FE 1 (à dT = 20 K) 10–30 kW Wilo-PARA 25/8 (PWM), vanne kvs 12, filetage femelle 1" (bypass 1/2")	18731C	
Groupe de pompes FE 2 (à dT = 20 K) 30–40 kW Wilo-PARA 25/8 (PWM), vanne kvs 12, filetage femelle 1 1/4" (bypass 1/2")	18732C	
Groupe de pompes OE pour chargement d'un préparateur ECS comprend : Pompe Wilo, 2 robinets à boisseau sphérique et clapet anti-retour		
Groupe de pompes OE 1 (à dT = 20 K) 10–38 kW Wilo-PARA 25/4 (PWM), raccord filetage femelle 1"	18711A	
Groupe de pompes OE 2 (à dT = 20 K) 38–60 kW Wilo-PARA 25/8 (PWM), raccord filetage femelle 1 1/4"	18712A	
Groupe de pompes OE 3 (à dT = 20 K) 60–80 kW Wilo-PARA 25/8 (PWM), raccord filetage femelle 1 1/2"	18713A	
Pompes individuelles pour périphérie hydraulique (Chargement accumulateur, chargement chauffe-eau, pompe réseau, pas pour solaire)		S1
Wilo-PARA 25/4 (PWM)	18750	
Wilo-PARA 25/8 (PWM)	18751	
Wilo Stratos PARA 30/1-8 PWM	18762	
Fröling Babelbox Pour une utilisation dans les systèmes de chauffage dans lesquels un contrôleur existant commande une pompe standard où il faut remplacer cette dernière par une nouvelle pompe à haut rendement (PWM ou 0-10).	18759	
Vanne de réglage y compris l'isolation pour un réglage précis du débit à lecture directe sans utilisation de diagrammes, tableaux ou appareils de mesure		
Vanne d'équilibrage 1" , 10–40 l/min; Plage de puissance 10–30 kW	46565A	
Vanne d'équilibrage 1 1/4" , 20–70 l/min; Plage de puissance 30–50 kW	46566A	
Vanne d'équilibrage 1 1/2" , 30–120 l/min; Plage de puissance 40–100 kW	46567A	
Vanne directionnelle 1" à commande par 1 fil y compris circuit RC, kvs 8,6 ; jusqu'à une puissance de 30 kW	18588	
Vanne directionnelle 1 1/4" à commande par 1 fil y compris circuit RC, kvs 24 ; jusqu'à une puissance de 60 kW	18587	
Vanne directionnelle 1 1/2" à commande par 1 fil y compris circuit RC, kvs 31 ; jusqu'à une puissance de 100 kW	18596A	
Thermostat de fumées GTI 700/1 point de commutation 90°C	10659B	
Pompe de circuit de chauffage Groupe de pompe isolé pour montage sur l'installation ou directement sur l'accumulateur stratifié à module FW sous le module eau chaude sanitaire, incl. 2 robinets à boisseau sphérique, 2 thermomètres, une pompe de circuit de chauffage haute performance Wilo Stratos Pico 25/1-6 et une vanne 3 voies mélangeuse avec servomoteur 230 V (temps de fonctionnement 140 s) incl. un kit de fixation pour montage mural éventuel, dimensions (l x h x p : 248 x 414 x 210 mm)	10566	B1

Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que les pompes référencées sont utilisables en relation avec l'installation sur site.



Accessoires