Daikin — ELVX-E6V (Système Daikin Altherma split température moyenne) — ELVX12S23E6V

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/ELVX-E6V.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de ELVX12S23E6V dans le tableau : ELVX12S23EJ6V · **Gamme :** ELVX-E6V · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/ELVX-E6V.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Caisson — Couleur		Blanc + noir
Caisson — Matériau		Tôle avec précouche
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	1855
Dimensions — Unité — Largeur	mm	595
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	634
Poids — Unité	kg	129
DESP — Catégorie		Catégorie II
Niveau de puissance sonore — Nom.	dBA	44.0 (4)
Niveau de pression sonore — Nom.	dBA	30.0 (4)
Plage de fonctionnement — Chauffage — Côté eau — Min.	°C	15 (5)
Plage de fonctionnement — Chauffage — Côté eau — Max.	°C	65 (5)
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Temp. ext. — Min.	°CBS	10 (5)
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Côté eau — Min.	°C	5 (5)
Plage de fonctionnement — Rafraîchissement — Côté eau — Max.	°C	22 (5)
Alimentation électrique — Nom		Voir remarque 6
Dispositif de chauffage électrique — Alimentation électrique — Nom		6V3
Dispositif de chauffage électrique — Alimentation électrique — Phase		1~ / 3~
Dispositif de chauffage électrique — Alimentation électrique — Tension	V	230
Dispositif de chauffage électrique — Fusibles recommandés	A	20.000 (7)

Remarques du tableau

(1) - La zone de fonctionnement est étendue aux débits inférieurs en fonction du mode de fonctionnement- se reporter à la courbe ESP.

(2) - Sur la base d'une dT de 45K

(3) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) + chauffage de secours inclus ; vase d'expansion exclus

(4) - Mesure réalisée avec une chute de pression de 10kPa dans le système de chauffage; conditions de fonctionnement: eau à la sortie 47-55°C, dans une pièce où la température ambiante est de 20°C. BS/BH 7°C/6°C.

(5) - Pour en savoir plus, se reporter au schéma de plage de fonctionnement.

(6) - Comme indiqué, l'alimentation électrique du bloc hydrothermique est destinée au dispositif de chauffage de secours uniquement. Le boîtier électrique et la pompe du bloc hydrothermique sont alimentés par l'unité extérieure. Le réservoir d'eau chaude domestique en option dispose d'une alimentation électrique distincte.

(7) - Classe C déclenchement 400V courbe 20A 4 pôles (voir le schéma de câblage)