
Source : Documentation technique KRYOCLIM, GIRPI, p. 34 — https://girpi.com/ftp/documentation/FDTECF_10-02-25.pdf

FICHES DE COTES

TES 90° SIMPLES
Femelle - Femelle






D	Dn	Référence	Z	E	A	L	K
20	15	FTE20	11,5	17	26	56,5	28,5
25	20	FTE25	14	19,5	31,5	67	33,5
32	25	FTE32	18,5	22,5	39,5	81	40,5
40	32	FTE40	22	27	49,5	97	48,5
50	40	FTE50	26	32	61	114,5	58
63	50	FTE63	32,5	38,5	78	141,5	71
75	65	FTE75	39	45	91,5	167	84
90	80	FTE90	46	52,5	112,5	196,5	98,5
110	100	FTE110	57,5	60,5	132	236	119,5
160	150	FTE160	84	87	191	342	170
200	200	FTE200	101	106	238	413	210,5

TES REDUITS 90°
Femelle - Femelle





D-d	Dn	Référence	Z	Z1	E	E1	A	a	L
25-20	20-15	FTR2520	14	14,5	19,5	16,5	31,5	26,5	66,5
32-20	25-15	FTR3220	18,5	18	22,5	17	39,5	26,5	81,5
32-25	25-20	FTR3225	18	18	23	19,5	39,5	31,5	81,5
40-20	32-15	FTR4020	22	23	26,5	16	50	26,5	97
40-25	32-20	FTR4025	22	28	27	20	50	31,5	97
40-32	32-25	FTR4032	22,5	22	26,5	23	50	39,5	97
50-20	40-15	FTR5020	26	28,8	32	17	61	33	114,5
50-25	40-20	FTR5025	26	26	31,5	19,5	61	33	114,5
50-32	40-25	FTR5032	26	25,5	31,5	23	61	41	114,5
50-40	40-32	FTR5040	26,5	25,5	31,5	26,6	61	50	114,5
63-20	50-15	FTR6320	34	32,5	38	17,5	80	38	143
63-25	50-20	FTR6325	34	33,5	38,5	19,5	80,5	38	143,5
63-32	50-25	FTR6332	33,5	33,5	38,5	23,5	80	46	143,5
63-40	50-32	FTR6340	33,5	33,5	38,5	26,5	80	54,5	143,5
63-50	50-40	FTR6350	33,5	32,5	38,5	32,5	80	45	144
75-25	65-20	FTR7525	38,5	39,5	37,5	93	92,5	37	167
75-40	65-32	FTR7540	39	39,5	45,5	26,5	93	54	166,5
75-63	65-50	FTR7563	39	39	44,5	39	93	80	166,5
90-25	80-20	FTR9025	46,5	47	52	19,5	114,5	37,5	197
90-40	80-32	FTR9040	46,5	47	52,5	27	115	54,5	198
90-75	80-65	FTR9075	47	46,5	52,5	44,5	115,5	93,5	198
110-25	100-20	FTR1125	57	72	62	19,5	135	65	238
110-32	100-25	FTR1132	57	67,5	62	23,5	135	65	238
110-50	100-40	FTR1150	57	57	62	31,5	135,5	65	237,5
110-90	100-80	FTR1190	57,5	56,5	62	52	135,5	114,5	237,5