


MONTAJE DEL "KIT ADAPTATION VENTOUSE" EN TERMA DX

El montaje del "Kit adaptation ventouse" en las calderas modelo Terma DX deberá ser realizado por personal cualificado.

Para el correcto montaje del Kit, se deberán seguir atentamente las siguientes instrucciones:

Componentes del Kit

El "Kit adaptation ventouse" se compone de los siguientes elementos:




1 - Adaptador coaxial.

2 - Collarín de chimenea.

3 - Abrazadera Ø80.


4 - Tubo flexible entrada de aire Ø80.

Montaje del Kit




1 - Montar el collarín de chimenea bien ajustado.


2 - Montar el adaptador coaxial.



3 - Introducir el tubo flexible, atravesando la caldera, según la figura 2.



4 - Atar el tubo flexible al adaptador coaxial, mediante una abrazadera de Ø80, según la figura 3.



5 - Atar el tubo flexible al quemador, mediante una abrazadera de Ø80, según la figura 4.


MONTAGE DU "KIT ADAPTATION VENTOUSE" TERMA DX

Le montage du "Kit adaptation ventouse" dans les chaudières modèle Terma DX devra être réalisé par personnel qualifié.

Pour le correct montage du Kit, il faut suivre les instructions suivantes:


Composants du Kit

Le "Kit adaptation ventouse" est composé des éléments suivants:




- 1 - Adaptateur coaxial.
- 2 - Collier de cheminée.
- 3 - Collier Ø80.
- 4 - Conduit flexible Ø80.

Montage du Kit




1 - Monter le collier de cheminée, bien ajusté.


2 - Monter l'adaptateur coaxial.



3 - Introduire le conduit flexible Ø80, à travers la chaudière, selon le dessin 2.



4 - Fixer le conduit flexible à l'adaptateur coaxial, avec le collier Ø80, selon le dessin 3.



5 - Fixer le conduit flexible au brûleur, avec le collier Ø80, selon le dessin 4.

