# Daikin — SV-A (Boîtier de vannes d’arrêt (SV) en option pour pompe à chaleur VRV 5) — SV6A14A

**Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/SV-A.html, relevé le 30/10/2026**

**Code usine de SV6A14A dans le tableau :** SV6A14AJV1B · **Gamme :** SV-A · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/SV-A.html

| Caractéristique | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables | | 600 |
| Indice de puissance maximum d'unités intérieures connectables par embranchement | | 140 |
| Nombre d'embranchements | | 6 |
| Nombre maximum d'unités intérieures connectables | | 30 |
| Nombre maximum d'unités intérieures connectables par embranchement | | 5 |
| Dimensions — Unité — Hauteur | mm | 291 |
| Dimensions — Unité — Largeur | mm | 1000 |
| Dimensions — Unité — Profondeur | mm | 845 |
| Poids — Unité | kg | 45.0 |
| Plage de fonctionnement — Température autour du caisson — Mini. | °CBS | 5 |
| Plage de fonctionnement — Température autour du caisson — Maxi. | °CBS | 32 |
| Plage de fonctionnement — Humidité autour du caisson — Max. | % | 80 |
| Niveau de pression sonore — Nom. | dBA | 36.0 (1) |
| Niveau de puissance sonore — Nom. | dBA | 50.0 (2) |
| Réfrigérant | | R-32 |
| Réfrigérant — Réfrigérant-=-PRP | | 675.0 |
| Raccords de tuyauterie — Unité extérieure ou débit continu de réfrigérant — Liquide — Type | | Brazing connection |
| Raccords de tuyauterie — Unité extérieure ou débit continu de réfrigérant — Liquide — DE | mm | 9.5 (3), 12.7 (3), 15.9 |
| Raccords de tuyauterie — Unité extérieure ou débit continu de réfrigérant — Gaz — Type | | Brazing connection |
| Raccords de tuyauterie — Unité extérieure ou débit continu de réfrigérant — Gaz — DE | mm | 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3) |
| Raccords de tuyauterie — Unité intérieure — Liquide — Type | | Raccord brasé |
| Raccords de tuyauterie — Unité intérieure — Liquide — DE | mm | 6.4 (4), 9.5 (5) |
| Raccords de tuyauterie — Unité intérieure — Gaz — Type | | Raccord brasé |
| Raccords de tuyauterie — Unité intérieure — Gaz — DE | mm | 9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5) |
| Accessoires standard — Tuyau accessoire | | 10 |
| Accessoires standard — Tuyaux d'arrêt | | 4 |
| Accessoires standard — Tube isolant pour tuyaux d'arrêt | | 5 |
| Accessoires standard — Précautions générales de sécurité | | 1 |
| Accessoires standard — Clamp for drain hose | | 1 |
| Accessoires standard — Plaque de fermeture de gaine | | 1 |
| Accessoires standard — Drain hose | | 1 |
| Accessoires standard — Sealing material | | 1 |
| Accessoires standard — Sealing pad (large) | | 1 |

| Caractéristique | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Accessoires standard — Sealing pad (small) | | 1 |
| Accessoires standard — Tie-wraps | | 11 |
| Alimentation électrique — Phase | | 1~ |
| Alimentation électrique — Fréquence | Hz | 50 |
| Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V | V | 220-240 |
| Accessoires standard — Installation and operation manual | | 1 |

**Remarques du tableau**
(1) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.

(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.

(3) - Tuyaux supplémentaires nécessaires

(4) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 80 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)

(5) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou supérieures à la classe 100 (le tuyau de sortie doit être coupé)

(6) - En cas de raccordement d'unités intérieures égales ou inférieures à la classe 32 (pas besoin de couper le tuyau de sortie)

(7) - En cas de raccordement d'unités intérieures entre la classe 40 et la classe 80 (le tuyau de sortie doit être coupé)